

淮 安 管 理 委 员 会 文 件

经 济 技 术 开 发 区

淮开管发〔2020〕101号

对市人大八届四次会议 84J158 号建议的答复

尊敬的朱春梅代表：

您提出的关于“规范城置公园龙湾停车管理，畅通消防通道”的建议收悉。建议提出：规范停车管理入库停车，并保障消防通道正常通行，确保消除安全隐患。现答复如下：

我区高度重视，立即责成枚乘街道、城置公园龙湾物业公司落实整改。经现场勘查，城置公园龙湾小区由于前期设计考虑不充分，现有地下车库非机动车停车位少，且车库通道拐弯点设置太多，进入车库极为不便，业主不愿将非机动车停到地下车库。为妥善解决好消防通道安全隐患和业主停车矛盾，我区枚乘街道及物业公司进一步规范了非机动车停车线内停车的管理要求，清理楼道内堵塞消防通道的非机动车。经实地勘测，现 8、10、12 号楼下消防通道为 4.2 米（总宽度 6 米，另有 1.8 米的停车线），达到了消防通道不低于 4 米的要求。同时，街道社区和物业加大

宣传力度，引导业主临时停车在非机动车停车线内停车，晚间尽量将电动车入库停放。

以上答复不妥之处，敬请批评指正。欢迎您继续关心和支持淮安经济技术开发区发展！

淮安经济技术开发区管理委员会
2020年6月5日

联系人：韩 威
联系电话：15052684711